



КНМ 34220041000100806230 от 20.12.2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТОУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области в г.Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 16-03-22
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

«28» января 2022 г.

г. Камышин
(место выдачи)

При проведении выездной проверки с «17» января 2022 г. по «28» января 2022 г.
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 403886, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД КАМЫШИН, МИКРОРАЙОН
6-Й, 15

(место проведения проверки)

выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» а именно:

- учебные доски в кабинетах истории и математики не оборудованы дополнительными
источниками освещения (кабинеты №313, 302), чем нарушен п. 2.4.4;

- кабинеты начальных классов №112, №114 не обеспечены холодным и горячим
водоснабжением, чем нарушен п. 3.4.13;

- на батареях в кабинетах начальных классов отсутствуют ограждающие устройства,
выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей, чем нарушен п. 2.7.5.

указываются выявленные нарушения

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнять следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Оборудовать дополнительными источниками освещения учебные доски в кабинетах истории и математики (кабинеты №313, 302)	01.09.2022 г.
2.	Обеспечить кабинеты начальных классов №112, №114 холодным и горячим водоснабжением	01.09.2022 г.
3.	Обеспечить наличие на батареях в кабинетах начальных классов ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей	01.09.2022 г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока выполнения Предписания, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в

г.Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах по адресу: г. Камышин, ул.22 партсъезда 10.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

- Письмо-информация.
- Копии документов подтверждающих выполнение предписания (фотографии, копии актов выполненных работ, кассовых, товарных чеков при наличии)

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора (должность лица, уполномоченного)	 (подпись)	Беляева А.С. (фамилия, имя, отчество)
---	--	--

Предписание получено «28» января 2022 г.

И.о. директора
должность

И.И.И.
подпись

Беляева А.С.
Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением _____