



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

ул. 22 Партсъезда, д. 10, г. Камышин,

№ 02-16-23

403870

« 18 »

Января

20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Сухаревской Мариной Ивановной - главным специалистом-экспертом ТО Управления
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ 403886, Волгоградская Область, Камышин город, 6-й Микрорайон, 15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: по результатам испытаний (Вх. № 99 от 18.01.2023г.) ФФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» (протокол испытаний №298 проведения измерений параметров микроклимата от 18.01.2022г. и заключение №725 от 18.01.2023г.) Результаты измерений параметров микроклимата: температуры воздуха проведённые на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7м от пола, относительной влажности воздуха - в центре обслуживаемой зоны на высоте 1,1м от пола, в учебных помещениях для детей старше 7 лет: в кабинете начальных классов №112, в кабинете начальных классов №114, в кабинете начальных классов №115, в кабинете начальных классов №116, в кабинете начальных классов №113 МБОУ СШ №9, расположенной по адресу: 403886, Волгоградская область, г. Камышин, 6 микрорайон, д. 15, с учётом расширенной неопределённости результатов измерений, **не соответствуют** требованиям табл. 5.34 раздела V (для холодного периода года) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить в учебных помещениях для детей старше 7 лет: - в кабинете начальных классов №112, в кабинете начальных классов №114, в кабинете начальных классов №115, в кабинете начальных классов №116, в кабинете начальных классов №113 МБОУ СШ №9 относительной влажности воздуха (в центре обслуживаемой зоны на высоте 1,1м от пола) в соответствии с требованиями табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. Обеспечить уровень температуры воздуха проведённые на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7м от пола.

относительной влажности воздуха - в центре обслуживаемой зоны на высоте 1,1м от пола, в учебных помещениях для детей старше 7 лет:- в кабинете начальных классов №112, в кабинете начальных классов №114, в кабинете начальных классов №115, в кабинете начальных классов №116, в кабинете начальных классов №113 МБОУ СШ №9 в соответствии с требованиями табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Средняя Школа № 9 Городского Округа - Город Камышин Волгоградской области 403886, Волгоградская Область, Камышин город, 6-й Микрорайон, 15
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10 по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 10, г. Камышин, 403870 тел./факс (884457) 9-54-74 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июня 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный
специалист-эксперт
ТО Управления

Сухаревская М.И.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

специалист-эксперт
ТО Управления

Попов Н.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» 01 2023 г. В.И.И.
(подпись)

В.И.И.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: