

Предписание № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Камышину и Камышинскому району по пожарному надзору Власова А.Е. №020/4 от 25 января 2021 года

(наименование органа ГПН)

02.02.2021 года с 15ч.00мин. по 17ч.00мин., 15.02.2021 года с 13ч.00мин. по 14ч.00мин. и 25.02.2021 года с 09ч.00мин. по 10ч. 00мин., Государственный инспектор г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Карпенко Дмитрий Юрьевич провел проверку:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 городского округа – город Камышин Волгоградской области по адресу: 403886, Волгоградская область, город Камышин, 6-й микрорайон, дом 15.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа № 9 городского округа-город Камышин Волгоградской области Кузнецовой Татьяной Васильевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода на 2 этаже в кабинете № 42 не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (по факту дверь закрыта на ключ)	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-	12.05.2021 г.	



		сийской Федерации”	
2	На 2 этаже в кабинете № 42 на пути эвакуации перед эвакуационным выходом размещены различные изделия, препятствующие безопасной эвакуации (горючие шкафы, предметы одежды, деревянные декорации);	п.п. ”б” п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”	12.05.2021 г.
3	На 1 этаже в помещении столовой под лестничным маршем допущено хранение горючих материалов (деревянные боксы для хранения овощей);	п.п. ”к” п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”	12.05.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2021 г.

Государственный инспектор г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Карпенко Дмитрий Юрьевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 2021 г.





Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа № 9 городского округа-город Камышин Волгоградской области Кузнецова Татьяна Васильевна

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» февраля 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Волгоградской области: 8 (8442) 78-99-99.